

Mesto Šaštín - Stráže

908 41 Šaštín – Stráže, Alej 549

Č. j.: SOÚ–1501/2022–BAD

V Šaštíne - Strážach, dňa 27.07.2022

Vybavuje: Ing. Baďurová

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava**, IČO 36 361 518, zastúpený **EDWIN spol. s r. o, Košická 5590/56, 821 08 Bratislava**, IČO 31 393 33 podal dňa **25.05.2022** návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení inžinierskej líniovej stavby „**VVN vedenie 2 x110kV V8762 (Borský Sv. Jur – Holíč)**“ na pozemkoch v k.ú. **Kátov, Holíč, Petrova Ves, Unín, Letničie, Smolinské, Čáry, Stráže nad Myjavou, Kuklov, Trnovec**, ku ktorým má navrhovateľ iné právo (v zmysle § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a platnom znení – držiteľ oprávnenia má právo zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce²⁴⁾ elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody²⁵⁾ a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takeého rozhodnutia). Rozhodnutie, že sa činnosť nebude posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP bolo vydané OÚ Skalica, OSŽP dňa 21.01.2022 pod č. OU-SI-OSZP-2022/000042-024.

Tunajší správny orgán oznámil podľa § 36 stavebného zákona, oznámením zo dňa **25.05.2022** začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, nakoľko sa jednalo o rozsiahlu stavbu s veľkým počtom účastníkov konania tunajší úrad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou a pozval ich na ústne jednanie. Dňa **23.06.2022** vykonal ústne jednanie spojené s miestnym zisťovaním.

Mesto Šaštín - Stráže, ako príslušný stavebný úrad podľa 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona NR SR č. 136/1995 Z.z., zákona NR SR č. 199/1995 Z.z., nález Ústavného súdu SR č. 286/1996 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z., zákona č. 175/1999 Z.z., zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., nález Ústavného súdu SR č. 217/2002 Z.z., zákona č. 103/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 417/2003 Z.z., zákona č. 608/2003 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 290/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., na základe určenia OÚ Trnava – odbor výstavby a bytovej politiky zo dňa 13.09.2021 pod č. OU-TT-OVBP2-2021/026326-002, posúdil návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39, §39a stavebného zákona **vydáva**

r o z h o d n u t i e

o umiestnení stavby inžinierskej líniovej stavby „**VVN vedenie 2 x110kV V8762 (Borský Sv. Jur – Holíč)**“ na pozemkoch v k.ú. **Kátov, Holíč, Petrova Ves, Unín, Letničie, Smolinské, Čáry, Stráže nad Myjavou, Kuklov, Trnovec** tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Umiestnenie stavby na pozemkoch

* **SO 01 Vonkajšie vedenie 110kV V8762 :**

k. ú. Čáry

Pozemky : parc. KNE. č. 801/14, 801/15, 801/16, 801/17, 801/18, 801/19, 801/20, 801/21, 801/22, 801/23, 801/24, 801/25, 801/26, 801/27, 801/28, 801/29, 801/30, 801/31/, 801/32, 801/33, 801/34, 6927/23, 6830/8, 6927/17, 6927/18, 6927/19, 6927/20, 6927/21, 6927/22, 6927/23, 1115, 801/34, 800, 6830/8, 6937, 6938, 6939, 6970/1, 6970/2, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977/1, 6977/2, 6978,

Pozemky parc. KNC č. 1368/2, 1385/1

k. ú. Holíč

pozemky : parc. KNE : č. 1914, 4344/1, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349/1, 4350/1, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356/1, 4356/2, 4357/3, 4358/1, 4358/6, 4359, 4360/1, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365/1, 4366/1, 4367/1, 4367/2, 4367/3, 4368/1, 4368/2, 4369, 4371, 4372, 4373/2, 4373/3, 4373/5, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, 4382, 4383/1, 4383/2, 4384/4, 4384/7, 4384/8, 4385, 4386/3, 4387/1, 4388/1, 4389/1, 4390/1, 4391/1, 4392/1, 4393/1, 4394, 4397/1, 4397/2, 4397/3, 4397/4, 4397/5, 4397/6, 4397/7, 4398/1, 4398/2, 4400, 4399, 4401, 4402, 4403/1, 4404/4, 4406, 4407/1, 4408/1, 4409/1, 4410/1, 4411, 4412, 4413, 4415, 4414/1, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4422/1, 4423/1, 4424/1, 4430, 4431, 4594, 4441, 4323/5, 4323/6, 4324/1, 4324/2, 4433, 4601, 4866, 1836/1, 1837/1, 1838/1, 1839/1, 1840, 1841, 1842/1, 1843/1, 1844/1, 1919/1, 1845/2, 1846, 1847/1, 1848/4, 1849/1, 1849/8, 1850/1, 4851/1, 1852/1, 1853/1, 1856, 1853/2, 1920, 1857, 1858/1, 1859/2, 1860, 1862/2, 1863, 1864, 1865/2, 1866/3, 1867/2, 1868, 1807/1, 1808/1, 1809/1, 1810, 1811, 1812, 1813/1, 1813/2, 1814, 1815, 1816/1, 1817/1, 1818/1, 1819/1, 1820/1, 1821/1, 1823, 1824/1, 1833/1, 1834/1, 1835/1, 1836/1, 1867/2, 1868, 1869, 1870, 1873, 1872, 1871/1, 1870, 1874, 1875, 1880, 1881, 1882/2, 1883, 1886, 1887/4, 1890, 1891, 1893/2, 1894, 1895/2, 1896, 1897/4, 1897/8, 1898/2, 1899, 1900, 1901, 1902/2, 1903, 1904, 1905, 1906/4, 1907, 1908, 1909/2, 1911, 1913/2, 1916/1, 1916/2, 2008/65, 2005, 2006, 2007, 2008/92, 2008/30, 2008/31, 2008/32, 2008/33, 2008/34, 2008/35, 2008/36, 2008/37, 2008/38, 2008/39, 2008/40, 2008/83, 2008/82, 2008/81, 2008/80, 2008/79, 2008/78, 2008/77, 2008/76, 2008/75, 2008/74, 2008/73, 2008/72, 2008/71, 2008/70, 2008/69, 2008/68, 2008/67, 2008/66, 2008/57, 2010/1, 4326/1, 4327/3, 4328/3, 4329/3, 4329/1, 4330, 4331/3, 4332, 4333, 4334, 4335/1, 4336/1, 4337/1, 4338, 4339/1, 4340, 4342, 4343/1, 4291, 4293, 4295, 4296, 4300, 4301, 4302/3, 4302/6, 4303, 4304, 4305/1, 4306, 4307, 4308/3, 4309/4, 4309/2, 4310/1, 4312/1, 4312/4, 4312/7, 4313/1, 4313/2, 4313/3, 4313/12, 4314, 4315, 4316, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322/3, 4323/4, 4323/6, 4324/1, , 4323/5, 4324/2, 4325, 4326/2, 4438/3, 4438/1, 4439, 4441,

pozemky parc. KNC : č. 12009/1, 12013/1, 12013/2, 12013/3, 14271/10, 14271/3, 14271/4, 14271/10, 114434, 11990/34, 11990/35, 14285, 14287, 14290,

k. ú. Kátov

pozemky : parc. KNC : č. 490/23

pozemky : parc. KNE : č. 468, 477, 478, 514, 517, 518, 520, 521, 476/2, 513/1, 513/2, 515/1, 515/2, 516/1, 516/2, 519/1, 519/2, 522/1,

k. ú. Kuklov

pozemky parc: KNE : 5585, 5582, 5581, 2795, 2798, 2799, 2802, 2803, 2805, 3032, 3033, 5133/1, 5057/1, 5057/2, 8522, 8521/1, 8884, 8885, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2434, 2435, 2436, 2463/201, 2505, 25062507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517/1, 2518, 2519, 8832, 8824, 8825, 8833, 8835, 8836, 2519, 2522, 2523, 2524, 2525, 2527/1, 2528/2, 2529, 2531, 2532, 2533, 2535, 2536/2, 2538, 2539, 2540/1, 2540/2, 2541/1, 2541/2, 2542, 2543, 2545, 2546, 2547, 2549, 2551, 2552/1, 2553, 2554, 2555, 2556, 2558, 2561, 2563/2, 2563/3, 2564, 2565, 2567, 2568, 2569, 2572, 2573/2, 2577, 2578, 2579, 2517/1, 2518, 2519, 2522, 2713/201, 2799, 2802, 2803, 2805, 2806, 2809, 2810/1, 2812/2, 2813, 2814/1, 2815, 2818, 2819, 2822, 2823, 2826, 2827, 2830, 2831/1, 2831/2, 2835, 2836, 2896/1, 2953, 2954/1, 2954/2, 2958, 2959, 2962, 2963, 2715, 2726, 2727, 2728/1, 2728/2, 2729, 2732, 2733, 2736, 2737, 2740, 2741, 2744, 2745, 2748, 2749, 2752, 2753, 2756, 2757, 2760, 2761, 2764, 2765, 2768, 2769, 2772, 2774, 2777, 2778, 2781, 2782, 2784/1, 2784/2, 2785/1, 2787, 2788, 2791/1, 5581, 5582, 5585, 2789/3, 2794, 2795, 2798, 2799, 2917/1, 2963, 2966/1, 2966/2, 2967, 2970, 2971, 2974, 2975, 2979, 2980, 2981, 2984, 2985, 2988, 2989, 2992, 2993/2, 2996, 2997, 3000, 3001, 3004/2, 3005, 3007, 3009, 3010/1, 3010/2, 3013, 3014, 3017, 3018, 3021, 3022, 3024, 3025, 3027, 3028, 3029, 3030, 3032, 3033, 5091, 5082, 5080, 5079, 5076, 5023, 5021, 5019, 5024, 5072, 5070, 5069, 5068, 5067, 5061, 5060, 4791/1, 5062, 5058, 5057/1, 5057/2, 5090/2, 5091, 5133/1, 5212, 5213, 5214, 5215, 5216, 5400/201, 5584, 5586, 5583, 5057/1, 5057/2, 5058, 5133/1, 5593/2, 5585, 5582, 5596, 5595, 5751, 8836, 8837, 8838, 8839, 8840, 8841, 8842, 8843, 8844, 8846, 8847, 8848/1, 8848/2, 8852/1, 8986/10, 8988, 8591, 8592, 8593, 8594, 8595, 8596, 8597, 8598, 8599, 8600, 8645/1, 8646, 8647, 8648, 8880, 8881, 8882, 8883, 8884, 8885, 8986/6, 8986/7, 8986/8, 8986/9, 8986/10, 8651, 8885, 8652/2, 8886, 8887, 8890, 8891, 8892, 8893, 8894, 8895, 8896/1, 8896/2, 8898, 8899, 8900, 8901, 8902, 8903, 8906

pozemky parc: KNC : 5073/5, 8524/1, 8524/2, 8524/3, 5594, 8654, 2809/13, 2809/14

k. ú. Letničie

pozemky parc. KNC : 2021, 2022, 2040, 2041, 2042, 2056, 2057, 2058, 2059, 2106, 2128, 2129, 2130, 2131, 2137, 2138, 3067, 3068, 3069, 3070, 3072, 3071

k.ú. Petrova Ves

pozemky parc. KNC : 4035, 4072, 4073, 4074, 4083, 4088, 4089, 4090, 4091, 4099, 4100, 4101, 4107, 4108, 4109, 4135, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4230, 4252, 4258, 4259, 4260, 4261/1, 4261/24262, 5224/1, 5264, 5274, 5291, 5292, 5293, 5294, 5295, 5299, 5300, 5301, 5306, 5307, 5308, 5314, 5319, 5326, 5327, 5331, 5346, 5351, 5358, 5377, 5378, 5379, 5380, 5381, 5406, 5407, 5408, 5409, 5424, 5425, 5426, 5427, 5428, 5481, 5482, 5483, 5484, 5485, 5486, 5487, 5492, 5501, 5522/2, 5522/3, 5522/4, 5522/5, 5523, 5524, 5525, 5527, 6035, 6041, 6405, 6598, 6599, 6668, 6746, 6759, 6760, 6761, 6779, 6783, 6784, 6790, 6791, 6839, 6840, 6841, 6842, 6843, 6844, 6845, 6846, 6847,

6848, 6849, 6850, 6851, 6852, 6867/1, 6885, 6886, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, 6984, 6985, 6986, 6987, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7041, 7042, 7064, 7065, 7078, 7079, 7080, 7081, 7083, 7084, 70857086, 7127, 7128, 7131, 7132, 7133/1, 7133/2, 7134, 7138, 7139, 7142, 7143, 7144, 7145, 7146, 7147, 7148, 7152, 7156, 7157, 7158, 7221, 7222,

k. ú. Smolinské

pozemky parc. KNE : 613, 626, 614/1, 619, 1148, 1147/2, 1011, 1010, 1147/1, 1, 988, 962/1, 962/2, 943, 949/3, 948/6, 949/3, 949/14, 950/1, 950/2, 950/3, 950/4, 950/5, 951/3, 951/4, 951/5, 951/6, 951/7, 956/1, 956/2, 956/3, 956/4, 956/5, 956/6, 956/7, 956/8, 956/9, 956/10, 956/11, 956/12, 956/13, 956/14, 959, 961, 962/1, 962/2, 860/2, 861/1, 764/2, 737, 752/5, 743/1, 744, 745, 746/2, 747, 735/5, 754/1, 754/2, 754/3, 754/4, 754/7, 765/2, 660, 661, 662, 663, 664/1, 668, 669/1, 753/5, 764/2, 660, 669/1, 668, 733, 737, 639, 640, 641, 642, 643/1, 643/2, 644/1, 644/2, 645/3, 646, 647, 648, 649, 652/1, 652/2, 653, 654/1, 654/2, 655, 656/1, 656/2, 657, 658/1, 658/2, 659, 660, 1012/1, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067/1, 1067/2, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075/2, 1076, 1008/1, 1008/2, 1009, 1010, 1011, 962/2, 988, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972//1, 972/2, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979/1, 979/2, 980, 961/1, 862/2, 863/2, 864/2, 865/1, 865/2, 866/2, 867, 868, 869, 870, 871/1, 872/1, 873, 874/2, 875/5, 875/3, 876/2, 879/1, 879/2, 880, 881, 884, 885, 886, 887, 888/1, 888/2, 889, 890, 891, 892, 893/1, 893/2, 895, 896, 897, 900, 901, 906, 907, 909/2, 909/3, 910, 911, 912, 913, 914, 917, 933/3, 933/4, 933/9, 936/15, 936/1, 942/8, 942/7, 943, 841/2, 842/2, 843/2, 844/2, 845/1, 845/2, 846/2, 847/4, 848/4, 849/1, 850/2, 851/2, 852/1, 853/3, 855/2, 856/2, 857/4, 858/2, 859/2, 860/2, 916, 764/2, 764/3, 765/5, 778, 779, 782/1, 782/2, 783/3, 783/4, 784, 785, 786, 787, 788/1, 788/4, 789/2, 790, 815, 816/2, 817/1, 817/2, 818, 819, 820, 821, 822, 823/1, 823/2, 824, 825, 826/1, 826/2, 827, 828, 829/1, 830, 831, 832, 834, 835, 836, 837, 838/3

pozemky parc. KNC : 941/2, 941/4, 941/5

k. ú. Stráže nad Myjavou

pozemky parc. KNE: 1432/2, 1439, 1097/9, 1108, 1100/1, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1243, 1244, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250/1, 1251/1, 1251/11, 1252/21, 1253/1, 1254/1, 1255/1, 1256/1, 1257/1, 1258/1, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1297, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410/1, 1410/2, 1410/3, 1410/4, 1411/1, 1411/2, 1411/3, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1429, 1430, 1431, 1081/2, 1081/3, 1081/4, 1081/5, 1081/6, 1081/7, 1081/8, 1081/9, 1081/10, 1081/23, 1083/3, 1083/4, 3-1082/15, 1081/2, 1096, 1097/1, 1097/2, 1097/3, 1097/4, 1097/5, 1097/6, 1097/7, 1097/8, 1097/9, 1100/1, 1099, 1438, 1439, 1097/9,

k. ú. Trnovec

pozemky parc. KNC : 234, 313

pozemky parc. KNE : 309, 310, 311, 308, 283, 284, 235, 236, 237, 238, 239/1, 239/2, 240, 241, 242, 243/1, 243/2, 244/1, 244/2, 245, 246, 247, 248/1, 248/2, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257/1, 257/2, 258/2, 258/1, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 312, 311, 310, 312, 311

k. ú. Unín

pozemky parc. KNC : 7001, 7482, 7531, 7532

*** SO 01.2 Preústenie vedenia V8755**

k.ú. Holíč

pozemky parc. KNE : 2008/30, 2008/31, 2008/76, 2008/77, 2008/78, 2008/79, 2008/80, 2008/81, 2008/82, 2008/83, 2008/84, 2008/85, 2008/86, 2008/87, 2008/88, 2008/89, 2008/90, 2008/91, 2008/65, 2008/66, 2008/67, 2008/68, 2008/69, 2008/70, 2008/71, 2008/72, 2008/73, 2008/74, 2008/75, 2008/76, 2008/77, 2008/78, 2008/79, 2008/92, 2010/1, 468, 473, 474, 514, 517, 518, 520, 521, 475/1, 475/2, 476/1, 476/2, 513/1, 513/2, 515/1, 515/2, 516/1, 516/2, 519/1, 522/1

pozemky parc. KNC : 11990/15, 11990/16, 11990/17, 11990/18, 11990/19, 11990/20, 11990/21, 11990/22, 11990/23, 12009/1

*** SO 10 Prekládka vedenia VN V188**

k. ú. Holíč

pozemky parc.č. KNE: 4438/3, 4438/1, 1857, 1855, 1853/2,

k. ú. Trnovec

pozemky parc.č. KNE 311, 312, 310

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

Členenie stavby na stavebné objekty :

SO01.1 Vonkajšie vedenie 110kV V8762

SO01.2 Vonkajšie vedenie 110kV – preústenie vedenia V8755

SO 10 Vedenia 22kV - vonkajšie

SO 26 Úložný optický kábel
 SO 43 Dendrologický prieskum
 SO 49 Demontáže

Popis stavby :

SO 01 Vonkajšie vedenie 110kV V8762

Investor stavby, Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava, Čulenova 6, plánuje výstavbu nového vedenia 2x110kV z elektrickej stanice Holíč do elektrickej stanice Borský Svätý Jur, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe. Dôvodom výstavby nového vedenia je zabezpečenie spoľahlivého napájania rozvodne Holíč.

Trasa nového vedenia V 8762 začína v rozvodni BSJ bude pokračovať popri existujúcom vedení 2x110kV BSJ- Senica Hodváb – Senica. Trasa sa cca po 2 km zalomí smerom medzi obce Čáry a Šaštín Stráže. Tu prekríži železničnú trať Kúty Trnava a bude pokračovať v extraviláne prevažne ornou pôdou smerom k obci Letničie. Pri obci Letničie sa napojí na existujúci koridor vedenia VN a bude pokračovať až po Budkovianske rybníky. Pred nimi sa trasa odkloní smerom k štátnej ceste II triedy č. 590. Približne 1 km za Budkovianskymi rybníkmi sa trasa vedenia pripojí k vedeniu VN a bude smerovať k obci Trnovec. Medzi Holíčom a Trnovcom prekríži štátnu cestu I. triedy č.51. Ďalej bude trasa pokračovať až k vedeniu V8755, kde sa na neho napojí. Existujúca časť vedenia V 8755 od st. č. 96 po st. č. 100 sa zrekonštruje. Trasa nového vedenia BSJ – Holíč prechádza väčšinou cez poľnohospodársku pôdu. Dĺžka vedenia v novej trase je cca 25,3 kma dĺžka úseku v trase vedenia V 8755 je 1,1 km. Vedenie bude postavené z oceľových priehradových stožiarov typu súdok. Na vedení budú osadené dva systémy s vodičom 243-AL 1/39-ST1A. Ako ochrana proti bleskom bude slúžiť kombinované zemné lano, ktoré bude zároveň slúžiť ako komunikačná trasa medzi rozvodňami BSJ, Holíč a Senica. Základy budú monolitické.

Stavba je súčasťou väčšieho celku projektov ACON smart-grid medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.

Vyvolané investície

SO 01.2 Preústenie vedenia V8755

Vedenie V8755 bude preložené do novej trasy od existujúceho stožiaru č. 94 smerom k obci Vrádište a Kátov cca 30 m od osi existujúceho vedenia. Trasa bude pokračovať až po st. č.101 vedenia V8756, ktorý sa vymení a vedenie sa zaústi do poľa, kde je v súčasnosti zapojené vedenie V8756. Vedenie V8756 bude pripojené na st. č. 101, kde budú rozpojené preponky. Dĺžka novej trasy vedenia V8755 je cca 1,4 km.

SO Prekládka vedenia VN V188

Medzi mestom Holíč a obcou Trnovec, prechádzajú 3 vedenia VN v súbahu v mieste križovania vedení so štátnou cestou I.č.51 triedy prechádza jedno zvedenie oplotením areálom. Nakoľko nebolo možné trasovať vedenie V8762 za oplotený areál, kvôli budúcemu obchvatu Holíča a plánovanej IBV obce Trnovec využije nové vedenie V8762 trasu vedenia VN V188. Vedenie V270 bude v tomto úseku zdvojené . Účelom tohto stavebného objektu je prepojenie vedenia VN 188 so zdvojeným vedením VN 270 a uvoľnenie koridoru pre nové vedenie V8762.

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií

*OU Skalica, OSŽP zo dňa 07.07.2022 pod č. OU-SI-OSZP-2022/000857-002:

K navrhovanej činnosti bolo vydané rozhodnutie príslušného orgánu - Okresného úradu Skalica, odboru starostlivosti o životné prostredie, vydané v zisťovacom konaní dňa 21.01.2022 pod č. OU-SI- OSZP-2022/000042-024: Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov resp. pri vykonávaní samotnej navrhovanej činnosti je nevyhnutné rešpektovať nasledujúce podmienky, ktoré vyplynuli z doručených stanovísk:

- rešpektovať v plnom rozsahu stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor stratégie a rozvoja č 11333/2022/SŽDD/01519 zo dňa 04.01.2022;
- v úseku pozdĺž Budkovianskych rybníkov budú osadené odkloňovače letu;
- prípadné výrubu drevín (mimo ochranného pásma elektrického vedenia) budú riešené v rámci samostatného konania v zmysle § 47 zákona;
- pri zemných prácach bude zabezpečený výkop voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže daný výkop fungovať ako zemná pasca (napr. obojživelníky, plazy);
- pri križovaní vodných tokov musia byť rešpektované ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, aby neprišlo k poškodeniu brehov, k ohrozeniu plynulosti odtoku vody v koryte. Pri križovaní vodných tokov musí byť dodržaná šírka pobrežných pozemkov, ktorá je v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku t.j. Chvojníca a Unínsky potok vzdialenosť do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary;

- f) pred zahájením zemných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie existujúcich vodohospodárskych sietí a rešpektovať ich ochranné pásma;
- g) počas realizácie stavby je potrebné rešpektovať podmienky, požiadavky a pripomienky vlastníkov a správcov vodných stavieb, s ktorými dôjde ku stretu, súbehu a kríženiu;
- h) v prípade, že realizáciou stavby príde k poškodeniu vodných stavieb je potrebné ich uviesť do pôvodného prevádzky schopného stavu podľa požiadaviek správcu a podľa platných právnych predpisov na náklady investora resp. zhotoviteľa stavby;
- i) nakoľko vzdušné vedenie bude krížovať vodné toky (Myjava a Smolinský potok) v okrese Senica k navrhovanému zámeru je potrebné doložiť stanovisko správcu príslušného vodného toku t.j. SVP, š. p., OZ Bratislava;
- j) pri zásahu do pobrežných pozemkov vodných tokov je potrebné po ukončení stavby uviesť brehy a terén do pôvodného stavu;
- k) v prípade, ak realizáciou stavebných prác príde k výrubu drevín v koryte vodného toku alebo na pobrežných pozemkoch je potrebné požiadať tunajší úrad v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona o predmetné povolenie pred uskutočnením výrubu drevín;
- l) v prípade, že pri demontážnych a stavebných prácach príde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné sa riadiť ustanoveniami § 39 vodného zákona a urobiť potrebné opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu;
- m) nakoľko časť stavby sa nachádza v k. ú. Kátov, Holíč, Tmovec, Petrova Ves, Unín, Letničie v okrese Skalica k navrhovanému zámeru je potrebné požiadať Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy o stanovisko k stavebným objektom umiestnených v ich územnej pôsobnosti;
- n) v zmysle § 12 ods. (2) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy je potrebné zabezpečiť vrátenie poľnohospodárskej pôdy použitej na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok do pôvodného stavu;
- o) navrhovateľ predloží na KPÚ Trnava na vyjadrenie projektovú dokumentáciu líniovej stavby: „VVN vedenia 2x110 kV V8762 BSJ“ pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. KPÚ Trnava sa vyjadrí na základe podanej žiadosti a posúdenia rozsahu plánovaných zemných prác, nakoľko realizáciou výkopových prác v danom priestore môžu byť dotknuté záujmy chránené pamiatkovým zákonom z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk;
- p) rešpektovať v plnom rozsahu stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy č. 5492/2021-5.3 72579/2021 zo dňa 29. 12. 2021;
- q) rešpektovať a zohľadniť pripomienky a požiadavky v stanovisku Dopravného úradu, referátu ochranných pásiem č. 5414/2022/ROP-002/55369 zo dňa 19.01.2021;

Podľa § 38 ods. 1 zákona o posudzovaní je navrhovateľ povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.

K vydaniu záväzného stanoviska k územnému konaniu boli zaslané nasledujúce dokumenty: kópia návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, dokumentácia stavby „WN vedenia 2x110 kV V8762 BSJ č. ŠS/1345/2022-0041 zo dňa 30.06.2022.

Na základe predložených podkladov a berúc do úvahy rozdielnu úroveň podrobnosti dokumentácie predloženej pre účely posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona a dokumentácie pre účely tohto konania je možné konštatovať, že návrh na začatie konania je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom.

OÚ Skalica, OSŽP po preštudovaní predložených podkladov nezistil také skutočnosti v predloženej návrhu na pokračovanie územného konania stavebného objektu „WN vedenia 2x110 kV V8762 BSJ“, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní a relevantnými podmienkami určenými v rozhodnutí vydaného v zisťovacom konaní.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza iné stanoviská a vyjadrenia príslušných dotknutých orgánov v zmysle osobitných predpisov. Podľa § 38 zákona o posudzovaní povoľujúci orgán zašle rozhodnutie z povoloľovacieho konania k navrhovanej činnosti do piatich dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti príslušnému orgánu a rezortnému orgánu.

* Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor č. OU-SE-PLO-2022/005741-002 zo dňa 07.04.2022: Po prešetrení predložených dokladov správny orgán zistil, že stavebnou činnosťou bude dotknutá najmä poľnohospodárska pôda evidovaná v katastri nehnuteľností, nachádzajúca mimo hraníc zastavaných území obcí vo všetkých predmetných katastrálnych územiach.

V prípade výstavby nového vedenia VVN rozvodov ako aj v prípade demontáže nadzemného vedenia na dotknutej poľnohospodárskej pôde, v súlade s ust. § 18 zákona je investor povinný pred stavebnou činnosťou požiadať Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 1 rok, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný

odbor nemá pripomienky k realizácii stavby za predpokladu, že budú dodržané ustanovenie zákona č. 220/2004 Z. z.

*Krajský pamiatkový úrad Trnava, stanovisko KPUTT-2021/15302-4/65474/Je zo dňa 09.08.2021:

Za účelom záchrany predpokladaných archeologických nálezov v zemi a dokumentácie predpokladaných archeologických situácií v zemi na území líniovej stavby „**WN vedenie 2x110kV V8762 (BSJ-Holíč)**“ na pozemkoch **v katastrálnom území Kátov** obce Kátov, **v katastrálnom území Holíč** mesta Holíč, **v katastrálnom území Trnovec** obce Trnovec, **v katastrálnom území Petrova Ves** obce Petrova Ves, **v katastrálnom území Unín** obce Unín, **v katastrálnom území Letničie** obce Letničie, **v katastrálnom území Smolinské** obce Smolinské, **v katastrálnom území Čáry** obce Čáry, **v katastrálnom území Kuklov** obce Kuklov, **v katastrálnom území Borský Svätý Jur** obce Borský Svätý Jur stavebník zabezpečí v zmysle § 35 ods. 7 v nadväznosti na § 35 ods. 4 písm. b pamiatkového zákona **vykonanie záchranného pamiatkového výskumu** (ďalej len „výskum“).

1. KPÚ TT podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona **určuje nasledujúce podmienky vykonávania tohto výskumu:**

r) **druh výskumu:** archeologický,

rozsah vykonávaného výskumu: výskum bude prebiehať na celej ploche stavby „**WN 2x110kV V8762 (BSJ-Holíč)**“ na pozemkoch **v katastrálnom území Kátov** obce Kátov, **v katastrálnom území Holíč** mesta Holíč, **v katastrálnom území Trnovec** obce Trnovec, **v katastrálnom území Petrova Ves** obce Petrova Ves, **v katastrálnom území Unín** obce Unín, **v katastrálnom území Letničie** obce Letničie, **v katastrálnom území Smolinské** obce Smolinské, **v katastrálnom území Čáry** obce Čáry, **v katastrálnom území Kuklov** obce Kuklov, **v katastrálnom území Borský Svätý Jur** obce Borský Svätý Jur,

s) **spôsob vykonávania výskumu:**

A. Predstihová časť výskumu:

Archeologický výskum bude pozostávať z obhliadky zemných prác, zberu archeologických nálezov z hald a ryhy, dočistenia, odkrytia a dokumentácie zistených archeologických situácií a vyzdvihnutia archeologických nálezov z archeologických situácií počas stavby. Zemina z výkopov v mieste zistenia archeologických nálezov sa preskúma detektorom kovov.

2. **Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:**

a) podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,

b) v zmysle § 39 ods. 3 zabezpečiť vykonanie výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej „oprávnená osoba“), s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu dohodu, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania výskumu, určené týmto rozhodnutím,

c) o uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ TT.

d) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať výskum,

e) zabezpečiť vyhotovenie a bezodplatne odovzdať jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona KPÚ Trnava a jedno vyhotovenie Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Výskumná dokumentácia spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR bude odovzdaná do 60 dní od ukončenia terénnej časti výskumu.

3. Oprávnená osoba výskumom získané odborné poznatky spracuje vo výskumnej dokumentácii v zmysle § 7 a 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu.

4. Archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do ich odovzdania alebo až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy. Odovzdávací protokol bude o. i. obsahovať zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov archeologických nálezov.

5. Objav nehnuteľných nálezov archeologickej povahy (napr. architektúr a hrobov) oprávnená osoba ohlásí KPÚ TT.

t) Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk budú vykonávať pracovníci KPÚ TT.

* OÚ Senica - OSŽP – vyjadrenie OU-SE-OSZP-2022/005542-002 zo dňa 30.03.2022:

Držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť všetky vzniknuté odpady podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a zabezpečiť plnenie povinností podľa zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov v odpadovom hospodárstve.

Spracovanie odpadu je povinný zabezpečiť v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

Držiteľ odpadov bude viesť evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadmi a ustanovené údaje z nej ohlásí orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ za obdobie kalendárneho roka, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo v súhrne s viac ako jednou tonou ostatných odpadov, príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka.

Zákon o odpadoch sa nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva sa podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii je potrebné zdokladovať najmä:

-materiálovú bilanciu odpadov z realizácie stavby a zaobchádzanie so vzniknutými odpadmi v súlade s predpismi v odpadovom hospodárstve (kópia stavebného povolenia, potvrdenia, vážne lístky, iné doklady preukazujúce nakladanie s odpadmi z realizácie stavby...)

* OÚ Senica - OSŽP vyjadrenie č.j.: OU-SE-OSZP-2021/012893-002 zo dňa 18.11.2021

V priestore stavby platí 1. stupeň ochrany v zmysle ustanovenia § 12 zákona (všeobecná ochrana).

V prípade výrubu drevín a krov je potrebné postupovať podľa § 47 ods. 3 prípadne ods. 7 zákona. Výrub drevín doporučujeme realizovať odborne spôsobilou osobou, primeranou mechanizáciou a v období vegetačného kľudu (október-február). V prípade stavebných prác vykonávaných v blízkosti drevín je potrebné zabezpečiť ich ochranu v súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona opatreniami podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Na orezy drevín sa nevyžaduje osobitný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny.

Upozorňujeme na § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrožovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložku a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.

Upozorňujeme na § 4 zákona, podľa ktorého je každý, kto vykonáva činnosť, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu, poškodzovaniu a ničeniu.

Podľa ustanovenia § 103 ods. 6 zákona orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu alebo projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa tohto zákona vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú; ustanovenie § 9 ods. 4 týmto nie je dotknuté.

Orgán ochrany prírody je dotknutým orgánom v konaniach podľa osobitných predpisov vo veciach ochrany prírody a krajiny uvedených najmä v § 9 ods. 1 písm. a) až w) zákona.

* OÚ Senica - OSŽP č. OU-SE-OSZP-2021/012853-002 zo dňa 06.12.2021: Uskutočnenie a užívanie navrhovanej stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov možné za týchto podmienok:

Práce je potrebné realizovať v súlade s ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a súvisiacimi právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva. Pred zahájením zemných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie existujúcich vodohospodárskych sietí a rešpektovať ich ochranné pásma. Počas realizácie stavby je potrebné rešpektovať podmienky, požiadavky a pripomienky vlastníkov a správcov vodných stavieb, s ktorými dôjde ku stretu, súbehu a križeniu. V prípade, že realizáciou stavby príde k poškodeniu vodných stavieb je potrebné ich uviesť do pôvodného prevádzky schopného stavu podľa požiadaviek správcu a podľa platných právnych predpisov na náklady investora resp. zhotoviteľa stavby. Nakoľko vzdušné vedenie bude križovať vodné toky (Myjava a Smolinský potok) k vydaniu územného rozhodnutia je potrebné doložiť súhlasné stanovisko správcu príslušného vodného toku. Pri zásahu do pobrežných pozemkov vodných tokov je potrebné po ukončení stavby uviesť brehy a terén do pôvodného stavu. V prípade, ak realizáciou stavebných prác príde k výrubu drevín v koryte vodného toku alebo na pobrežných pozemkoch je potrebné požiadať tunajší úrad v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona o predmetné povolenie pred uskutočnením výrubu drevín. V prípade, že pri demontážnych a stavebných prácach príde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné sa riadiť ustanoveniami § 39 vodného zákona a urobiť potrebné opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu. Nakoľko časť stavby sa nachádza v k. ú. Kútov, Holíč, Tmovec, Petrova Ves, Unín. Letničie v okrese Skalica je potrebné k vydaniu územného rozhodnutia požiadať Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy o vyjadrenie k stavebným objektom umiestnených v ich územnej pôsobnosti.

*OÚ Skalica – OSZP č. OU-SI-OSZP-2021/001241-005 zo dňa 08.12.2021: Na území s prvým stupňom územnej ochrany, t.j. všeobecná ochrana, je na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou nad 10 m² a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou nad 20 m² potrebný súhlas územne príslušnej obce, respektíve mesta - § 47 ods.3 zákona. Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu - § 4 ods. 1 zákona.

V zmysle § 4 ods. 4 zákona každý, kto buduje alebo plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie, je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov.

Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona je možné danú činnosť akceptovať v požadovanom rozsahu pri dodržaní nasledovnej podmienky:

V úseku pozdĺž Budkovianskych rybníkov budú osadené odkloňovače letu

V prípadné výrubu drevín (mimo ochranného pásma elektrického vedenia) budú riešené v rámci samostatného konania v zmysle § 47 zákona

Pri zemných prácach bude zabezpečený výkop voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže daný výkop fungovať ako zemná pasca (napr. obojživelníky, plazy).

*OU Skalica – OSZP č. OU-SI-OSZP-2022/000588-002 zo dňa 22.04.2022: Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.

Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.

Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísel uvedených vo vyhláske MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.

Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 3 vyhláske MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch.

Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

OU Skalica – OSZP č. OU-SI-OSZP-2021/001234-002 zo dňa 29.12.2021: Pri realizácii stavby príde ku križovaniu vedenia s vodnými tokmi Chvojnica, Budkovianský potok 2x, Unínsky potok, Radimovský potok a Letničský potok. Pred vydaním stavebného povolenia, alebo pred realizáciou stavby musí investor požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a/ zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. K vydaniu súhlasu je potrebné doložiť súhlasné stanovisko správcu vodných tokov a to SVP š.p. OZ, Správa povodia Moravy.

2. Križovanie musí byť v súlade s normou STN 73 68 22 Križenia a súbegy vedení a komunikácií s vodnými tokmi.

3. Pri samotnej realizácii stavby je potrebné spolupracovať s pracovníkmi správcu vodného toku SVP š.p. OZ, Správa povodia Moravy, Malacky.

4. Práce v súbegu s vodnými tokmi musia byť realizované tak, aby neprišlo k poškodeniu brehov, k ukladaniu predmetov a materiálu do koryta vodného toku, prípadne na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku.

5. Pri križovaní vodných tokov musí byť dodržaná šírka pobrežných pozemkov, ktorá je v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku t.j. Chvojnica a Unínsky potok vzdialenosť do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary.

6. V prípade, že pri realizácii stavby by prišlo k narušeniu vodnej stavby je potrebné ju uviesť do pôvodného prevádzky schopného stavu podľa požiadaviek správcu a škody nahradiť podľa platných predpisov.

7. Pri realizácii stavby pravdepodobne príde ku križovaniu s rozvodmi verejnej vodovodnej siete (prívod vody do Unína a tiež prívod vody od Senice do VDJ Holíč) v správe BVS a.s. Bratislava. K vydaniu územného rozhodnutia musí byť doložené súhlasné stanovisko správcu týchto sietí.

8. Pred realizáciou stavby musia byť tieto siete vytýčené a pri realizácii stavby musia byť rešpektované podmienky z vyjadrenia ich správcu. Stavebné práce musia byť realizované tak, aby neprišlo k poškodeniu verejného vodovodu a jeho zariadení a k narušeniu ich prevádzky. V prípade, že by prišlo k poškodeniu týchto sietí stavebník zodpovedá za škodu, ktorú zásahom do týchto zariadení spôsobil.

9. Pri realizácii prác taktiež nesmie prísť k narušeniu a obmedzeniu funkčnosti rigolov využívaných na odvedenie vôd z povrchového odtoku v stavbu dotknutom území, aby z dôvodu nefunkčnosti týchto rigolov neprišlo k nežiaducim zmenám odtokových pomerov v tomto dotknutom území a tak k prípadnému ohrozeniu pozemkov a stavieb na pozemkoch v záujmovej lokalite.

* OU Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií výnimka zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty vydané dňa 23.05.2022 pod č. OU-SE-OCDPK-2022/006372-005, OU-SE-OCDPK-2022/006373-005, OU-SE-OCDPK-2022/006381-005, zo dňa 09.05.2022 pod č. OU-SE-OCDPK-2022/006377-005, OU-SE-OCDPK-2022/006378-005, OU-SE-OCDPK-2022/006379-005, OU-SE-OCDPK-2022/006382-005: 1. Výnimka zo zákazu činnosti sa vzťahuje na úsek cestného ochranného pásma cesty v ktorom bude trasa VVN vzdušne križovať cestu podľa predloženej situácie stavby.

Hranicu cestného ochranného pásma cesty II. triedy určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 25 m od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou.

Povolenie výnimky v cestnom ochrannom pásme cesty č. 11/500 sa povoľuje natrvalo.

Stavba sa bude realizovať podľa predloženej dokumentácie v súlade so stanoviskom Správy a údržby ciest TTSK zo dňa 21.04.2021 č. 05761/2021/SÚCTt/2/5850 a záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Senici zo dňa 19.05.2022 č. ORPZ-SE-ODI1-2022/001178-085

Vzdušné križovanie elektrického vedenia s cestou 11/500 podlieha povoleniu na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v súlade s ust. § 11 ods. 1 písm. g) vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. Pred realizáciou križovania vedenia s cestou je stavebník povinný požiadať o povolenie na zvláštne užívanie cesty č. 11/500.

V prípade potreby bude obmedzenie cestnej premávky na ceste č. 11/500 počas realizácie stavby zabezpečené dočasnými dopravnými značkami, ktorých použitie bude určené Okresným úradom Senica, odborom CDPK podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. na základe záväzného stanoviska ODI v Senici a stanoviska správcu cesty SÚC TTSK.

Realizovaním stavebných prác v ochrannom pásme cesty nesmie dôjsť k celkovému narušeniu odtokových pomerov, ktoré by mohlo spôsobiť podmáčanie cestného telesa, prípadne zaplavovaniu susedných pozemkov. Počas realizácie stavby nesmie prichádzať k znečisťovaniu vozovky cesty č. 11/500. Prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.

Realizáciou predmetnej stavby nesmie dôjsť k poškodeniu cestného telesa cesty č. 11/500. V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa žiadame uviesť cestu do pôvodného stavu.

V zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, investor stavby na vlastné náklady odstráni objekty stavby zasahujúce do COP cesty kedykoľvek, ak si to vyžiada verejný záujem.

* Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, stanovisko č. 05165/2022/SÚCTt/5/2901, zo dňa 25.04.2022:

S povolením výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme **súhlasíme** za podmienok uvedených v tomto vyjadrení, ktoré musia byť dodržané.

Všetky navrhnuté stavebné objekty musia byť umiestnené podľa predloženej projektovej dokumentácie. Pri križovaní ciest II/500, II/590, 111/1133, 111/1135, 111/1136, 111/1140 a 111/1155 novým vzdušným elektrickým vedením požadujeme dodržať podjazdnú výšku minimálne 4,8 m.

Umiestnenie všetkých stavebných objektov v ochranných pásmach ciest II/500, II/590, 111/1133, 111/1135, 111/1136, 111/1140 a 111/1155 podlieha povoleniu výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme, ktoré vydá príslušný cestný správny orgán. Toto súhlasné stanovisko k výnimke sa vzťahuje iba na umiestnenie tých stavebných objektov, ktoré sú predmetom predloženej projektovej dokumentácie. Cestné ochranné pásmo je zriadené do vzdialenosti 25 m od osi vozovky cesty II. triedy, resp. 20 m od osi vozovky III. triedy.

Premávka na cestách 11/500, 11/590, 111/1133, 111/1135, 111/1136, 111/1140 a 111/1155 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením.

Nakoľko každý rok v čase od 15.11. - 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa ciest vykonávané mimo uvedený termín.

Začatie prác v dotyku s cestami v našej správe žiadame oznámiť našim majstrom strediska Holíč, tel. č.: 0910 718 996 a strediska Sekule, tel. č.: 0910 737 391. Počas realizácie stavby nesmie prichádzať k znečisteniu a poškodeniu ciest našej správe alebo ich súčastí, každé prípadné znečistenie a poškodenie musí byť bezodkladne uvedené do pôvodného stavu. Na vozovkách ciest našej správe nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov.

*Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky zo dňa 01.07.2021 pod č. 12936/2021/OI-2:

-rešpektovať trasu existujúcich ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, ktoré prechádzajú riešeným územím

-v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie žiadame zohľadniť ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

-rešpektovať ochranné pásmo ciest II. triedy 25 m a III. triedy 20 m od osi vozovky na obidve strany mimo zastavané územie obce v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

-všetky zásahy do ciest II. a III. triedy, vyplývajúce z predmetnej stavby v riešenom území, požadujeme podrobne rozpracovať v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie v súlade splatnými STN. Realizáciu stavby je potrebné odsúhlasiť s organizáciou Správa a údržba ciest TTSK, ktorá zabezpečuje správu a údržbu ciest II. a III. triedy, v rámci Trnavského kraja.

-v prípade ukladania akéhokoľvek podzemného vedenia do pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve TTSK, požadujeme zriadenie vecného bremena zmluvne ošetriť. Požadovaný súhlas s umiestnením stavby sa udeľuje v rámci zmluvy o zriadení vecného bremena na predmetný pozemok vo vlastníctve TTSK. Vecné bremeno sa zriaďuje na základe žiadosti budúceho oprávneného a za odplatu stanovenú znaleckým posudkom. TTSK si nárok na odplatu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti uplatňuje v zmysle ustanovenia § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

-navrhovanou činnosťou nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov, respektíve zachovania funkcie cestnej priekopy
-všetky škody na cestách II. a III. triedy vrátane poškodenia trvalého zvislého, resp. vodorovného dopravného značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie stavby, je stavebník povinný neodkladne odstrániť na vlastné náklady.

Slovenská správa ciest zo dňa 18.07.2022 pod č. SSC/627/2022/6170/15952:

Stavby boli prostredníctvom projektantov skoorinované a koordinácia v DUR z 04/2022 bola overená u projektanta našej stavby. Časti DUR A. Sprievodná správa a B. Súhrnná technická správa boli dopracované.

Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty 1/51.

Stožiar č. 98 (5,123 ckm) bude umiestnený podľa predloženej doplnenej PD zo dňa 21.04.2022 vo vzdialenosti 41,5 m od asfaltového okraja vozovky jestvujúcej cesty 1/51 - súhlasíme s činnosťou v ochrannom pásme cesty 1/51.

Najmenšia vzdialenosť vodičov od nivelety cesty 1/51 v najnepriaznivejších podmienkach podľa PD je 12,65 m - priehyb vodičov.

Všetky práce musia byť vykonávané mimo telesa cesty 1/51- upozorňujeme, že do telesa cesty patria aj svahy a priekopy a stavebnými prácami nesmú byť narušené odtokové pomery cesty 1/51.

Cesta 1/51 nesmie byť počas prác znečisťovaná ani na nej nesmie byť skladovaný žiadny materiál. Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná.

Stavebník zodpovedá za všetky škody vzniknuté na ceste 1/51 a jej príslušenstve počas výstavby.

Všetky zásahy do telesa cesty 1/51 v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie stavebných prác, ktoré sa dotýkajú cesty 1/51 je nutné odkonzultovať a odsúhlasiť min. 3 dni pred zahájením s povereným pracovníkom našej organizácie, kontaktná osoba: *Ing. Lamanec t. č. 0903 650 471.*

Správca budúcej cesty obchvatu mesta Holíč vyjadruje súhlas s umiestnením verejnoprospešnej stavby „WN vedenie 2x110 kV V8762 BSJ - Holíč“ na pozemkoch vo vlastníctve SR v správe SSC, ktoré nadobudla za účelom verejnoprospešnej stavby „Cesta 1/51 a I/2 Holíč - obchvat, II. etapa“, pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie Sp. Zn. 5290/08 dňa 1.12. 2008 s predĺžením právoplatnosti a zároveň stavebník/prevádzkovateľ siete Západoslovenská distribučná, a. s. umožní umiestnenie, výstavbu, užívanie a rekonštrukcie verejnoprospešnej stavby „Cesta 1/51 a I/2 Holíč - obchvat, II. etapa“ v ochrannom pásme verejnoprospešnej stavby „WN vedenie 2x110 kV V8762 BSJ - Holíč“ bez akýchkoľvek ďalších podmienok (uzatvorenie zmluvy o preložke, uzatvorenie zmluvy o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií, a pod...) s ohľadom na uvedené skutočnosti.

Nafta, a.s. zo dňa 19+.01.2022 pod č. Z-NAF-000759/2022:

-pred začatím prác súvisiacich so stavbou, v dostatočnom predstihu, min. však 5 pracovných dní vopred, požiadať spoločnosť (kontaktná osoba: Ing. Igor Olejník, tel. č. 0905 581 375, igor.olejnik@nafta.sk) o vyhládanie/vytyčenie predmetných zariadení v teréne;

-stavebník vopred písomne oznámi spoločnosti začatie a ukončenie akýchkoľvek stavebných prác (adresa - tyAFTA a.s., Ing. Igor Olejník, PTB Plavecký Štvrtok č. 900, 900 68 Plavecký Štvrtok, resp. igor.olejnik@nafta.sk);

-stavebník zabezpečí, aby v miestach kolízií stavby so zariadeniami (i) neboli zriadené žiadne staveniská, (ii) neboli vykonávané žiadne výkopové práce a aby (iii) v miestach nachádzajúcich sa nad predmetnými zariadeniami nedochádzalo k nadmernému pohybu nákladných motorových vozidiel (s cieľom vyhnúť sa ich prípadnému poškodeniu);

-stožiare stavby umiestniť v minimálnej vodorovnej vzdialenosti 15 m od zlikvidovaných vrtov a 5 m od nefunkčných potrubí, tak aby nedošlo k ich poškodeniu;

-v prípade potreby je možné nefunkčné potrubia na vlastné náklady odstrániť po dohode so zodpovedným zamestnancom spoločnosti (Ing. Peter Damašek, príp.: peter.damasek@nafta.sk, tel. č. +421908 748 598) a za účasti ním poverenej osoby

*Štátny geologický ústav Dionýza Štúra zo dňa 10.06.2022 pod č. 2/22-231-480:

-na hranici obce Petrova Ves evidujeme výhradné ložiská s určeným DP a CHLÚ (7) tak, ako je to zobrazené na mapovej prílohe v mierke 1:50 000,

-neevidujeme staré banské diela v zmysle § 35 ods.1, zákona č. 44/1988,

-evidujeme skládky odpadov tak, ako je to zobrazené na mapovej prílohe v mierke 1:50 000,

-je určené prieskumné územie Viedenská panva - sever - ropa a horľavý zemný plyn; určené pre NAFTA, a.s., Bratislava; s platnosťou do 28.6.2024,

-nemáme zaregistrované zosuvy,

-predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika,

-geotermálne údaje sú k dispozícii na našej webovej stránke - aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.

*SVP, š.p. OZ Povodie Moravy Malacky zo dňa 13.07.2021 pod č. CS SVP OZBA 2056/2021/2: Trasa nového vedenia V8762 (riešená v situácii č.I) bude v križovať vodné toky v správe našej organizácie - Chvojnica cca rkm 5,3,

Budkoviansky potok v cca rkm 0,9 a v cca rkm 3,0, Radimovský potok v cca rkm 2,0, bezmenný ľavostranný prítok Radimovského potoka, Unínsky potok v cca rkm 11,5, Letničský potok v cca rkm 2,1. V situácii č.2 bude trasa vedenia V8762 križovať Smolinský potok v cca rk 6,6 a 0,450, Čársku Kopánku, vodný tok Myjava vrátane jej ochranných hrádzí v cca rkm 10,6 tiež hydromelioračné kanály, ktoré sú v správe Hydromeliorácií š.p.. Objekt SO 01.2 preložka V8755 je navrhnutá v súbehu s hydromelioračným kanálom, ktorý je v správe Hydromeliorácií š.p.. Upozorňujeme tiež že bod BSJ sa nachádza v tesnej blízkosti tohto hydromelioračného kanála.

Pri návrhu a realizácii predmetnej stavby žiadame rešpektovať pobrežné pozemky vodných tokov a podperné body situovať mimo neho. Pobrežné pozemky vodohospodársky významných vodných tokov (Chvojnicja, Smolinský potok, Unínsky potok) tvoria pozemky do 10 m od ich brehovej čiary a pri vodohospodársky významnom toku Myjava, ktorý je v tomto úseku ohrádzovaný, je potrebné rešpektovať pobrežné pozemky do vzdialenosti min. 10 m od vzdušnej päty ochrannej hrádzze. Pobrežné pozemky drobných vodných tokov (zvyšné vodné toky) tvoria pozemky do 5 m od ich brehovej čiary.

Realizáciou predmetnej stavby nesmie dôjsť k poškodeniu koryt vodných tokov a k zhoršeniu ich odtokových pomerov. K realizácii prác v blízkosti vodných tokov žiadame prizvať zástupcov našej organizácie (Ing. Jurkovič 034/7976118, Ing. Čulen 034/7976121).

Upozorňujeme, že na stavby vo vodách, pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach vodných tokov je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

*HYDROMELIORÁCIE, š.p., zo dňa 15.07.2021 pod č. 4463-2/120/2021:

-križovanie vzdušného vedenia so závlahovým potrubím a odvodňovacími kanálmi navrhnuť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 ..Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983

-pred začatím zemných prác pri križovaní so závlahovým potrubím a odvodňovacím kanálom v krytom profile v blízkosti nových stožiarov požiadať na základe objednávky o vytýčenie podzemného závlahového potrubia a krytého kanála ako aj identifikáciu odvodňovacích kanálov v otvorenom profile v teréne zástupcu Hydromeliorácie, š.p. - kontaktná osoba Mgr. Brúsik, č.t. 0911 239 380 a p. Františáková, č.t. 0903 997 972

-pri umiestnení stožiarov dodržať ochranné pásmo min. 15 m od osi závlahového potrubia a krytého kanála a min. 5 m od brehovej čiary kanálov v otvorenom profile

-dodržať najmenšie voľné výšky vzdušného vedenia nad hladinou odvodňovacích kanálov v zmysle čl. 67 uvedenej normy

-k ukončeniu prác pri osadení stožiarov v blízkosti závlahového potrubia a odvodňovacích kanálov prizvať zástupcu Hydromeliorácie, š.p., ktorý protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasí vykonanie prác

-v prípade poškodenia majetku štátu, podzemného závlahového potrubia a odvodňovacích kanálov, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, žiadame jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora

Projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu **žiadame** predložiť na vyjadrenie vrátane zákresu odvodňovacích kanálov a závlahového potrubia do situácie stavby na základe vytýčenia v teréne ako aj umiestnenie nových stožiarov.

*BVS, a.s. zo dňa 03.08.2021 pod č. 31442/2021/TL:

-Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (M. Pochylý, 0902 960 700) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (P. Holič, 0902 956 902).

-Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

-V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.

-Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).

-K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.

-Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.

-Na vodovodnej prípojke nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody.

-Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV.

-Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV, DOOV.

-Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

K objednávke na vytyčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť informatívny zakres GIS BVS, ktorý Vám zasielame v prílohe.

*SPP – distribúcia, a.s. zo dňa 05.01.2022 pod č. TD/NS/0017/2022/Mo:

-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník **povinný požiadať SPP-D o vytyčenie** existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.SDP-distribucia.sk (časť E-služby),

-v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m **bezplatne**,

-stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,

-stavebník je povinný precl začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,

-v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:

rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,

zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,

zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame predložiť so zakreslenými plynovodmi a plynárenskými zariadeniami a zakótovanými vzdialenosťami od plynovodov a plynárenských zariadení,

*eustream, a.s. zo dňa 29.07.2021 pod č. GIS a ITIS E511/2021:

VVN vedenie 2x110 kV V8762 BJS - Holíč Z A S A H U J E

do ochranného a bezpečnostného pásma prepravnej sústavy definovaného záväznými právnymi predpismi.

Územno-technické vzťahy vo všetkých fázach projekcie musia rešpektovať túto skutočnosť. Spoločnosť

eustream a.s., ako správca podzemných zariadení, poskytne podklady a údaje z centrálnej mapovej

dokumentácie prepravných sietí.

1. Všeobecné podmienky organizácie pre vyjadrenie k územnému rozhodnutiu:

Na základe týchto skutočností vyplýva, že naša spoločnosť vyhotovuje orientačné zakresy polohy prepravnej sústavy do podkladov zasielaných inými organizáciami k zaujatiu stanoviska len pre územné rozhodnutie.

Spracovanie zadania stavby zabezpečuje investor. Zadanie slúži pre vydanie rozhodnutia o umiestení stavby.

Vytvorenie kópií a výpisov, predanie ďalších údajov prevádzkového charakteru v rozsahu pre spracovanie a

vydanie investičného zámeru sú podkladom pre ďalšie fázy projekčnej činnosti vždy v závislosti na druhu a

zložitosti stavby. Naša organizácia poskytuje len informačný zakres zariadení prepravnej sústavy.

2.Všeobecné podmienky organizácie pre vyjadrenie k stavebnému povoleniu:

V prípade odsúhlasovania projektovej dokumentácie realizačného projektu stavby k stavebnému povoleniu ste povinní splniť nasledovné požiadavky našej organizácie:

/ Požadujeme dodať polohopisné a výškopisné zameranie so zameranými trasami línií a káblov prepravnej sústavy z miest križovaní a súbehov podľa vytyčenia priamo v teréne našimi pracovníkmi v mierke 1:1 000

príp. 1:500 v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv podľa platných geodetických predpisov. Zameranie sa vykoná pri zaistení vytyčenia línií prepravnej sústavy v oblasti styku s nimi.

Požadujeme dodanie projektovaných súradníc bodov križovania jednotlivých našich podzemných zariadení a lomových bodov projektovanej trasy v našom ochrannom pásme, ktoré je 50 m od krajných línií trasy

prepravnej sústavy na obe strany podľa § 79 ods (2) písmena (d) zákona č. 251/2012 o energetike.

/ Realizačná PD musí obsahovať projekt priečného profilu vzájomného uloženia križujúcich vedení z miest križovaní a súbehov s našimi vedeniami v mierke 1:100/1000. K tomuto projektu je potrebné zistenie skutočného uloženia našich potrubí a káblov pomocou vytyčenia a sond, ktorých výkop sa vykoná ručne pri dodržiavaní platných predpisov pre práce cudzích organizácií v ochrannom pásme prepravnej sústavy. Výkop je možný uskutočniť až po poučení a pod dozorom našich pracovníkov. Výkop sond nad líniami a zameranie presnej polohy a hĺbky uloženia potrubia je povinný zaistiť investor spolu s projektantom na vlastné náklady. Pri vytyčení musí byť vyhotovený "Zápis o vytyčení podzemných vedení a zariadení prepravnej sústavy" spolu s náčrtom vytyčenia obsahujúcim ich hĺbky a s podpismi zúčastnených strán.

/ Pre líniové časti požadujeme spracovať Projekt priečného profilu uloženia križujúcich vedení. Požadujeme dodať súradnice (v systéme S-JTSK - na nosiči) lomových bodov projektovanej trasy z miest križovaní a súbehov s našimi vedeniami vrátane priebehu ochranným pásmom. Zápis o vytyčení aj s uvedenými hĺbkami musí byť súčasťou projektu. PD musí tiež obsahovať projekt zabezpečenia PKO, vypracovaný podľa požiadaviek oddelenia PKO eustream a s.

/ Podmienkou pre vytyčenie podzemných zariadení prepravnej sústavy je predloženie nášho prvostupňového vyjadrenia (k územnému rozhodnutiu resp. zadaniu stavby, vydaného eustream a.s., sekcia TRC) príslušným prevádzkovým pracovníkom

Objednávku na vytyčenie našich podzemných sietí po splnení uvedených podmienok zašlite na a- dresu: eustream a.s., Oblasť - Západ, údržba LČ Plavecký Peter, Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava. Vedúci údržby LČ Ing. Patrik Chvíla -1, č. 034/625 4732, 0905/727703.

Prevádzkový dozor a vytyčenie Vám zabezpečí p. Alojz Vittek, majster PKO a elektroúdržby - t. č. 034/625 4724, 0905/ 860634.

Vytyčenie našich sietí Vám zabezpečia menovite horeuvedení pracovníci po odsúhlasení cenovej ponuky.

Minimálne 10 dní pred kolaudáciou stavby požadujeme dodať jej po-realizačné zameranie z miest križovaní so zariadeniami prepravnej siete vrátane priebehu ochranným pásmom. Elaborát zamerania vo formáte *dgn na CD nosiči je potrebné zaslať na eustream a.s., oddelenie GIS a ITIS, Votrubova 11/A, 821 09 BRATISLAVA. Zameranie je podmienkou pre uvedenie stavby do prevádzky podľa Zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení Vyhlášky 453/ 2000 Z.z. § 17 ods. (2) písm. (b) s odvolaním sa na § 36 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 178/ 1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR o geodézii a kartografii. Pokiaľ naša firma elaborát po-realizačného zamerania neobdrží, nebude súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia na príslušnú stavbu.

Konkrétne pripomienky k Vášmu projektu

Súhlasíme s PD pre územné rozhodnutie bez pripomienok.

Pre stavebné povolenie požadujeme zaslať na odsúhlasenie presnú polohu plánovaných stĺpov v blízkosti našich sietí.

Počas realizácie stavby požadujeme bezpodmienečne dodržať metodický pokyn TC.R.05.02.15. - Povinnosti dodávateľov a zmluvných partnerov v ochrannom pásme prepravnej siete, v objektoch a na technologických zariadeniach spoločnosti eustream, a.s. v oblasti BOZP a environmentu. S jej obsahom Vás oboznámi naši horeuvedení zástupcovia.

Počas výkonu zemných prác požadujeme stály dozor nášho pracovníka.

*MICHLOVSKY, spol. s.r.o. zo dňa 22.07.2021 pod č. BA-2595 2021: dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblvej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytyčení trasy. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane siete a zariadení. Pri krížení siete, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že: 1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou

polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhnom previesť zhutnenie zeminu pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), pred záhnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

*SITEL, s.r.o. zo dňa 03.01.2022 pod 220103-0008: V zmysle predloženej projektovej dokumentácie sa záujmovom území (k.ú. Kátov) NACHÁDZAJÚ EKS v majetku spoločnosti SITEL s.r.o. - vid' Situačný výkres SITEL.

S vydaním ÚR/SP súhlasíme za dodržania Podmienok prác v ochrannom pásme EKS, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia.

EKS (elektronická komunikačná sieť) je funkčne prepojená sústava prenosových systémov, prepájacích alebo smerovacích zariadení, vrátane sieťových prvkov, ktoré nie sú aktívne, ktoré umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhov a s prepájaním paketov, internetu a mobilných pozemských sietí, sietí na rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučných systémov bez ohľadu na druh prenášaných informácií.

Súčasťou fyzickej infraštruktúry EKS sú najmä rúry, stožiare, káblovody, kontrolné komory, vstupné šachty, rozvodné skrine, káblové vstupy do budov.

-pred začatím zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie trasy EKS a jej súčastí v mieste stavby SITEL s.r.o.. Vytýčenie vedenia bude vykonané na základe písomnej objednávky.

SITEL s.r.o., pobočka Bratislava: Martina Hlavatá, tel: +421 903 213 790, e-mail: mhlavata@sitel.sk

SITEL s.r.o., pobočka Košice: Peter Glesg, tel: +421 903 486 941, e-mail: pglesg@sitel.sk

-pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k preložke, je investor/realizátor povinný zabezpečiť integritu EKS tak, aby nedošlo k jej ohrozeniu alebo poškodeniu. Mechanická ochrana, alebo vynútená preložka bude realizovaná v plnej výške na náklady investora. V prípade ochrany, alebo vynútenej preložky EKS v majetku/správe SITEL s.r.o. je žiadateľ/investor povinný **predložiť na schválenie realizačný projekt ochrany, alebo preložky EKS**

-pri prácach počas realizácie stavby, ktorými môžu byť poškodené podzemné vedenia a zariadenia EKS v majetku/správe SITEL s.r.o., je stavebník povinný dodržať podmienky pre práce v ochrannom pásme EKS a vykonať všetky objektívne účinné opatrenia, aby nedošlo k ich narušeniu, alebo poškodeniu.

-realizáciu ochrany a preložky pre investora vykoná spoločnosť SITEL s.r.o., alebo ňou poverená organizácia podľa cenovej kalkulácie schválenej spoločnosťou SITEL s.r.o..

-v prípade preložky vedení, ktoré budú vyžadovať výluku prevádzky, je potrebné oznámiť termín prác 30 kalendárnych dní vopred. Ak plánované práce negatívne neovplyvnia prevádzku, je potrebné ich oznámiť minimálne 5 prac. dní vopred.

-po realizácii preložky bude EKS odovzdaná SITEL s.r.o.. Žiadateľ/investor je povinný v súčinnosti so SITEL s.r.o. vypracovať po realizačnú projektovú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať po realizačné geometrické zameranie s polohopisom preložených káblov, spojok a káblových šacht.

-pri vykonávaní všetkých prác sú osoby vykonávajúce stavebné práce povinné dodržať platné predpisy podľa STN 73 6003 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Existujúce EKS sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č.351/2011Z.z). Zároveň je nutné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011Z.z. o ochrane proti rušeniu.

-za prerušenie prevádzky počas prác v ochrannom pásme je zodpovedný realizátor stavby.

-ochrana EKS vyžaduje, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané podmienky ochrany telekomunikačných zariadení, a to :

v ochrannom pásme EKS vykonávať ručný výkopl ,5 m na obe strany od ich trasy upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemne práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm v prípade potreby, overenie výškového a stranového uloženia podzemných vedení EKS ručnými sondami

v prípade obnaženia EKS zabezpečiť ich primeranú ochranu proti poškodeniu

nad trasou EKS dodržiavať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti poškodeniu

nad trasou EKS dodržiavať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by k nim znemožňovali prístup

bez súhlasu zodpovedného pracovníka spoločnosti SITEL s.r.o. nezvyšovať a neznižovať vrstvu zeminu nad EKS

v prípade akéhokoľvek poškodenia vedenia informovať o tom bezodkladne SITEL s.r.o za prevádzku optických káblov počas prác v ich ochrannom pásme je zodpovedný realizátor týchto prác
 pred zásypom výkopu prizvať zástupcu SITEL s.r.o. na kontrolu, previesť zhutnenie zeminy pod trasou vedenia
 obnoviť značenie (krycia fólia, markery) a spísať zápis o nepoškodení trasy vo vlastníctve a správe spoločnosti SITEL s.r.o..

*Slovak Telekom, a.s. zo dňa 20.05.2022 pod č. 66122115991: Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

-Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

-Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

-Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

-Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

-Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

-V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

-Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

-V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

-Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

-Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

-Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

-Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

-Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

-V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

-Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom, a.s.

-Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

-Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

-Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

-Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

-Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

-Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

-Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)

•Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

-Zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

-Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777

-Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

-V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

-Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

*Dopravný úrad zo dňa 31.05.2022 pod č. 5414/2022/ROIP-006-P/13135:

Zabezpečiť označenie náterom denného LPZ na vrchnej časti stožiaru pbč. 98 vrátane konzol piatimi, príp. len tromi kontrastnými pruhmi o výške minimálne 4 m a použitá by mala byť striedavo farba červená RAL 3020 alebo oranžová RAL 2004 a biela RAL 9016, pričom vrchný a spodný pruh musí byť červený alebo oranžový.

Na zemniacom lane, resp. na najvyššom z vodičov vedenia v úseku stožiarov pbč. 97 - pbč. 98 umiestniť minimálne 5 ks markéry guľovitého tvaru tak, aby vzdialenosť medzi dvomi susednými markérami, resp. medzi stožiarom pbč. 98 a markérom bola vo vzdialenosti maximálne 30 m pri priemere markéru 60 cm; 35 m pri priemere 80 cm a 40 m pri priemere markéru 130 cm; markéry by mali byť jednofarebné, a to farby červenej alebo oranžovej. Ak bude použitá kombinácia markérov bielej a červenej alebo bielej a oranžovej farby, mali by byť umiestnené striedavo, vybraná farba by mala kontrastovať s pozadím, na ktorom bude markér pozorovaný.

Po realizácii označenia uvedeného vedenia LPZ v odporúčanom rozsahu Dopravný úrad bude požadovať oznámiť ukončenie do 7 dní od zrealizovania LPZ a predložiť fotodokumentáciu zachytávajúcu pohľad na riešenú časť vedenia a širšie okolie (postačí zaslať elektronicky na adresu ochranne.pasma@nsat.sk).

Časť trasy nového vedenia sa nachádza v ochranných pásmach (ďalej len „OF“) Letiska Holíč, kde je obmedzujúca nadmorská výška stavieb, zariadení nestavebnej povahy, použitia stavebných mechanizmov a pod. stanovená OP kuželovej plochy - 239,4 m n.m. Bpv, t. j. výška cca 51,4 m nad terénom pre úsek vedenia pbč. 98 (97/99) a v rozmedzí 226,2 - 240,7 m n.m. Bpv v sklone 1:25 (4 %) v smere od letiska v úseku vedenia medzi pbč. 106 - Portál, resp. pbč. 110, t. j. výška cca 55,0 m nad terénom {OP je rešpektované}.

Ďalšie obmedzenia vyplývajúce z OP letiska je vonkajšie ornitologické OP, kde je vylúčené zriaďovať prevádzky a vykonávať činnosti, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu a združovaniu vtáctva v okolí letiska {úsek nového vedenia Portál - pbč. 108, resp. úsek existujúceho vedenia 110kVV8755 Portál - pbč. 100- dané OP nie je vzhľadom na charakter stavby dotknuté}, OP proti nebezpečným a klamlivým svetlám, kde je zákaz vytvárať reflexné plochy a umiestňovať nebezpečné a klamlivé svetlá, ktoré by svojim charakterom mohli odpútať pozornosť posádky lietadiel, prípadne ich oslepiť a svetelný lúč svetiel použitých na osvetlenie objektov, areálu, spevnených plôch, komunikácií a pod. sa musí nasmerovať priamo na povrch osvetľovanej plochy. V tomto priestore je taktiež zakázané použitie silných svetelných zdrojov a zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia (lasery) takým spôsobom, že by mohla byť ohrozená bezpečnosť leteckej prevádzky {úsek nového vedenia Portál, resp. úsek existujúceho vedenia 110kV V8755 Portál - pbč. 101 - dané OP nie je vzhľadom na charakter stavby dotknuté}, a taktiež OP s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a WN, kde je zákaz realizovať prípadné nové vedenie, prípojky a prekládky vedenia VN a WN formou vzdušného vedenia bez predchádzajúceho súhlasu Dopravného úradu {úsek nového vedenia Portál - pbč. 108 je navrhnutý v pôvodnej trase existujúceho vedenia 110kV V8755, preloženie samotného existujúceho vedenia 110kV V8755 v úseku Portál - pbč. 100 je riešené súbežne s pôvodnou trasou vedenia ďalej od letiska, a preto s dôrazom aj na existujúci stav v priestore severovýchodne od letiska, sú nové vedenie a preložka existujúceho vedenia vrátane vonkajšieho vedenia 22kVDopravným úradom akceptované}.

V prípade, že dôjde k zásadnej zmene umiestnenia stavby, resp. trasy a výškových parametrov stavby v rozpore s predloženými podkladmi stavby alebo k takej zmene stavby, ktorou by mohli byť ovplyvnené

obmedzenia určené OP Letiska Holíč a s prihladením na ustanovenia § 30 ods. 1 leteckého zákona (stavby a zariadenia mimo OP), je nutné požiadať Dopravný úrad o opätovné posúdenie danej stavby.

*MDaV SR, odbor dráhový stavebný úrad zo dňa 01.06.2022 pod č. 28200/2022/SŽDD/59126:

- Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
- Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
- Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
- Stavba v OPD a v OD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
- Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
- Stavebník je povinný dodržať podmienky určené v stanovisku ŽSR - GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 č. 33159/2022/0230-3 zo dňa 02. 05. 2022:
- 1/ Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR OR Trnava č. 05196/2022/OR TT/SŽTS-6 zo dňa 28.03.2022 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách,
- 2/ Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR Správa majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava č. 09156/2022/SM/SSTT-2 zo dňa 17.03.2022 vo veci vyrovnania majetkovo-právnych vzťahov,
- 3/ Pri realizácii prác v OPD je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach ŽSR zakázaný. V prípade, že počas výstavby bude potrebné vstúpiť do priestoru možného ohrozenia/obvodu dráhy, požadujeme, aby stavebník zabezpečil bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min 1 mesiac pred zahájením prác požiadal ŽSR OR Trnava o vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452. Zhotoviteľ (poskytovateľ) následne v zmysle dohodnutých bezpečnostných opatrení uvedených v „Písomnej dohode“ požiada o vydanie povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9 Odbor krízového riadenia a ochrany GR ŽSR,
- 4/ Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi,
- 5/ Stavebník odsúhlasí min 60 dní pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác, dĺžku výluky v prípade potreby, zníženie traťovej rýchlosti a pod. a objedná dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR OR Trnava s uvedením termínu začatia a ukončenia týchto prác,
- 6/ Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor. Akékoľvek opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,
- 7/ Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza vOPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv trakcie a p.),
- 8/ Stavbu prispôbiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na prevádzku dráhy,
- 9/ Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.
- Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôbovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
- Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.

*Obec Kátov zo dňa 09.08.2021 pod č. OcÚká.246/2021:

1. Pri realizácii výkopových prác v zelenom páse a pri drevinách je potrebné dodržať STN 83 7010. Hĺbenie výkopov sa nesmie vykopávať v koreňovom priestore. Ak to výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykopávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú porušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahľadia a ošetrí. Ak príde pri práci na jestvujúcich častiach k zásahu do porastov, realizátor zašle 15 dní vopred oznámenie v zmysle §47 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na Okresný úrad v Skalici, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica.
- 2.V prípade, že príde k výrubu pri práci na nových úsekoch, realizátor požiada príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas s výrubom drevín v zmysle §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a k žiadosti priloží súhlas vlastníkov. Dreviny v zmysle §47 ods.4 písm. a) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny realizátor odstráni len so súhlasom vlastníka pozemku.
- 3.Pri realizácii výkopových prác v komunikácii je potrebné dodržať ustanovenia zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (§8 - zvláštna úprava). Investor pred realizáciu stavby požiada o povolenie rozkopávky verejného priestranstva. Križovanie cestného telesa bude vykonané bezvýkopovou technológiou - podtláčením.
- 4.Vmieste križovania komunikácie je potrebné pracovné miesto vyznačiť prenosným dopravným značením. Určenie dopravného značenia vydá príslušný cestný správny orgán.
- 5.Pred začatím prác je potrebné trasu výkopu prejsť na tvare miesta s pracovníkom obce.

V rámci územného konania neboli vznesené námietky voči umiestneniu predmetnej stavby

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

Správny poplatok – 100,-€ – položka 59 Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona č. 145/95 z.z. o správnych poplatkoch - zaplatený v hotovosti do mestskej pokladnice.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ **Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava**, IČO 36 361 518, zastúpený **EDWIN spol. s r. o, Košická 5590/56, 821 08 Bratislava**, IČO 31 393 33 podal dňa **25.05.2022** návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení inžinierskej líniovej stavby „**VVN vedenie 2 x110kV V8762 (Borský Sv. Jur – Holíč)**“ na pozemkoch v k.ú. **Kátov, Holíč, Petrova Ves, Unín, Letničie, Smolinské, Čáry, Stráže nad Myjavou, Kuklov, Trnovec**. K návrhu bolo priložené zadanie stavby, OÚ Skalica, OSŽP, Rozhodnutie EIA, zo dňa 21.1.2022, vyjadrenia zainteresovaných orgánov a organizácií. K umiestneniu stavby sa vyjadrili: OÚ Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, zo dňa 13. 9.2021, OU Trnava, odbor SŽP, určenie príslušnosti OÚ EIA, Archeologický ústav SAV, zo dňa 9.8.2021, BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava zo dňa 3.8.2021, Energotel, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava, zo dňa 27.6.2021, Eustream, a.s., Votrubova 11, 821 09 Bratislava, zo dňa 29.7.2021, Hydromeliorácie š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, zo dňa 16.11.2021 a 15. 7.2021, Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, zo dňa 9.7.2021, KPÚ Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava, zo dňa 9. 8. 2021, Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč, zo dňa 13.12.2021, Mesto Šaštín -Štráže, Alej 549, Šaštín Stráže, zo dňa 9.11.2021, MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, 29. 6.2021 a 15.11.2021, MV SR, Sekcia informatiky, telekom., a bezpeč. MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, zo dňa 15. 11. 2021, Nafta, a. s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, zo dňa 19.1.2022, Orange a. s. , Michlovský spol.s.r.o, Letná 796/9, 921 01 Piešťany, zo dňa 22.7.2021 , O2 Slovakia, Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, zo dňa 24.11. 2021, Obec Čáry, Martina Kollára 53, 908 43 Čáry, zo dňa 20.5.2021, Obec Kátov, 908 49 Kátov 41, zo dňa 9.8.2021, Obec Kuklov, 907 78 Kuklov, zo dňa 24.6.2021, Obec Letničie, 908 44 Letničie 35, zo dňa 18.9.2021, Obec Petrova Ves, 908 44 Petrova Ves 53, zo dňa 14.7.2021, Obec Smolinské, 908 42 Smolinské 334, zo dňa 11.8.2021, Obec Trnovec, Trnovec č. 66, 908 51 Holíč, zo dňa 30.7.2021, Obec Unín, 908 46 Unín č. 332 , zo dňa 18.6.2021, OR HaZZ v Senici, Priemyselná 282/22, 905 01 Senica, zo dňa 11.11.2021, OR HaZZ v Skalici, Štúrova 1, 908 51 Holíč, zo dňa 8.11.2021, OÚ Senica, Vajanského 17, 905 01 Senica, odbor CDPK OÚ Senica, Vajanského 17, 905 01 Senica odbor krízového riadenia, zo dňa 10.11.2021, OÚ Senica, Vajanského 17, 905 01 Senica OSŽP, oddelenie OH, zo dňa 30.3.2022, OÚ Senica, Vajanského 17, 905 01 Senica OSŽP, oddelenie ŠVS, zo dňa 6.12.2021, OÚ Senica, Vajanského 17, 905 01 Senica OSŽP, oddelenie OPK, zo dňa 18.11.2021, OÚ Senica, Vajanského 17, 905 01 Senica odbor pozemkový a lesný, zo dňa 7.4.2021, OÚ Skalica, Štefánikova 2157/20, 901 01 Skalica, OSŽP, oddelenie OPK, zo dňa 8.12.2021, OÚ Skalica, Štefánikova 2157/20, 901 01 Skalica, OSŽP, oddelenie OH, zo dňa 22.4.2022, OÚ Skalica, Štefánikova 2157/20, 901 01 Skalica, OSŽP, oddelenie ŠVS, zo dňa 29.12.2021, OÚ Skalica, Štefánikova 2157/20, 901 01 Skalica, odbor krízového riadenia, zo dňa 8.11.2021, RÚVZ Senica, Kolónia 557, 905 01 Senica, zo dňa 3.5.2022, Sitel, s. r. o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava, zo dňa 10.1.2022, Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava zo dňa 20.5.2022, SEPS, a.s., Mlynské Nivy 59 A, 824 84 Bratislava zo dňa 13.7. 2021, Slovnaft, a.s., 920 64 Kľačany zo dňa 14.7.2021, SPP distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44 b, 825 11 Bratislava, zo dňa 5.1.2022, SÚC TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava, zo dňa 25.4.2022 a 17.4.2021, SVP, š.p., Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky, Štátny geologický ústav DŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, zo dňa 6.7.2021, Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, zo dňa 1.7.2021, TTSK, Starohájska 10, 917 01 Trnava, zo dňa 1.7.2021 UPC BROADBAND SLOVAKIA, zo dňa 7. 1.2022, ŽSR, gen. Riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,., Dopravný úrad zo dňa 31.05.2022, MDaVSR, odbor dráhový stavebný úrad zo dňa 01.06.2022, Slovenská správa ciest zo dňa 18.07.2022, OÚ Skalica, OSŽP zo dňa 07.07.2022.

Tunajší správny orgán oznámil podľa § 36 stavebného zákona, oznámením zo dňa **25.05.2022** začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania, dotknutým obciam a dotknutým orgánom štátnej správy, nakoľko sa jednalo o rozsiahlu stavbu s veľkým počtom účastníkov konania tunajší úrad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou a pozval ich na ústne jednanie. Dňa **23.06.2022** vykonal ústne jednanie spojené s miestnym zisťovaním.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že obsahuje údaje a prílohy v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Z podkladov rozhodnutia a miestnym šetrením zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z. po preštudovaní predložených podkladov nezistil také skutočnosti v predložennom návrhu na pokračovanie územného konania stavebného objektu „WN vedenia 2x110 kV V8762 BSJ“, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní a relevantnými podmienkami určenými v rozhodnutí vydaného v zisťovacom konaní.

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých správcov inžinierskych sietí boli zakotvené do podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby.

Tunajší úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti tunajší úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, cestou tunajšieho stavebného úradu.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Jaroslav S U C H Á N E K
Primátor mesta

Rozhodnutie sa doručí:

1. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. EDWIN spol. s. r. o, Košická 5590/56, 821 08 Bratislava
3. Mesto Šaštín – Stráže – primátor
4. Obec Kuklov – starostka
5. Obec Čáry – starosta
6. Obec Smolinské – starosta
7. Obec Letničie – starosta
8. Obec Unín – starosta
9. Obec Petrova Ves – starosta
10. Mesto Holíč – primátor
11. Obec Kátov – starostka
12. Obec Trnovec - starosta
13. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava, Prešovská 48, 826 46
14. Dopravný úrad Bratislava – divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 826 05 Bratislava 29
15. eustream, a.s., Votrubova 11, 821 09 Bratislava
16. Hydromeliorácie š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
17. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1
18. MDaV SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 15
19. Michlovský spol.s.r.o, Letná 796/9, 921 01 Piešťany
20. MV SR, Sekcia informatiky, telekom., a bezpeč., odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 81272
21. MŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
22. Nafta, a. s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
23. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 282
24. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Skalici, Štúrova 1, Holíč
25. Okresný úrad Senica – odbor cestnej dopravy a PK, Vajanského 17
26. OÚ Senica, odbor krízového riadenia, Vajanského 17, 905 01 Senica
27. Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o ŽP, Vajanského 17
28. Okresný úrad Senica – pozemkový a lesný odbor, Hollého 750
29. OÚ Skalica – odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova 2157/20,
30. OÚ Skalica – odbor krízového riadenia, Štefánikova 2157/20
31. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK, Kollárova 8
32. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici, Kolónia 557
33. Sitel, s. r. o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
34. Slovak Telekom a.s. Bratislava, Bajkalská 28, 817 62
35. SPP- distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11
36. SÚC TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
37. SVP, š.p., Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky
38. Štátny geologický ústav DŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
39. TTSK, Starohájska 10, 917 01 Trnava
40. ŽSR, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61
41. Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05
42. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor dráhový stavebný úrad, Bratislava, Nám. slobody 6

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo územné rozhodnutie o využití územia, ktoré sa týka územia, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu^{19a}) zverejní stavebný úrad bezodkladne na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Ak zverejnenie na webovom sídle nie je možné, zverejní ho stavebný úrad len na úradnej tabuli. Rozhodnutie musí byť zverejnené odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.

vyvesené..... zvesené.....

pečiatka a podpis

